

№ участка	Владелец	Тип счетчика	№ счетчика	Показания счетчика оплаченные на 01.07.2024.	Показания счетчика на момент проверки	Дата изготовления /поверки счетчика	Дата следующей поверки (межповерочный интервал)	Место установки пломбы	№ пломбы	Заключение о допуске /недопуске	Мероприятия, необходимые к выполнению. Примечания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЛуАЕ	СО-2М2	8217936	6299	6033	1972	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	JG25937	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика. Треснутое стекло.
2	ЗоСВ	Меркурий 201..5	37949731	3405	4182	2019	2035 (16 лет)	Счетчик	6867365	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
3											Заросший участок , не обследован.
4	ПаНИ	СО-И610	004563	24600	25550	1996	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	6867319	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
5	ТрНВ	Энергомера СЕ 101	011067175328715	2419	2573	2022	2038(16 лет)	Счетчик	6867320	Допущен	
6	ГаТБ	СО-И446М	0170815	6582	6662	1987	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	JG26087	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
7	СкНГ	Меркурий 201..5	38215514	3747 (показания старого счетчика)	1609	2019	2035(16 лет)	Счетчик	JG26086	Допущен	
8	ПоСЭ	СО-И446М	0324899	7889	7919	1991	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	6867314	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
9	ИзСН	СО-5У	6867313	5806	5888	1983	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	6867313	Допущен до решения	Требуется замена счетчика

							лет)			правлен ия	
9	ИзСН	СА-4-И678	54106	1128	1170	1980	Не проводил ась(6 лет)	Счетчик	6867354	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
10	ОвМА	Энергометра СЕ 101	007789183242589	0	90	2023	2039(16 лет)	Счетчик	6867366	Допущен	
11	ШуАИ	СО-И446М	1767169	13667 (разобраться с бухгалтером о данных)	3342	1985	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26094	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
12	ЛоТА	Нева103	638333	3950	4015	2010	2026(16 лет)	Счетчик	6867397	Допущен	
13	АлАВ	СА4-514	001921	8212	10341	2007	2015 (8 лет)	Счетчик	JG26031	Допущен	
14	ДрИМ	Энергометра СЕ 101	007791195181992	0	0 (старый счетчик текущ.показания 15778)	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26035	Допущен	
15	ЖдВС	Энергометра СЕ 101	094370980	8200	8623	2015	2031(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867399 6867398	Допущен	
16	ИвКВ	СА4-И678	443979	61880	62032	2002	2008(6 лет)	Счетчик	JG26018	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
17	ДоАВ	449М1-2	0061575	11156	11231	1994	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867364	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
19	ТеМА	Энергометра ЦЭ6803В	112393249	16278	16290	2017	2033(16 лет)	Счетчик	JG26077	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
19	ТеМА	Энергометра ЦЭ6803В	007882047010867	91217	91495	2012	2028(16 лет)	Счетчик	JG26072	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
20	СкАВ	СО-И446	4402763	16350	16459	1977	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26074	Допущен до решения	Требуется замена счетчика

32	ХаМД	СА4У-И672М	н/д	7730	8284(при оплате разницы показаний умножать на коэффициент трансформации)	н/д	Не проводил ась(6 лет)		Нет крышек на счетчике и трансформаторах тока, пломбы не установлены	Не допущен	Требуется замена счетчика. Требуется опломбировка вводного выключателя, счетчика и трансформаторов тока
33	ПоАГ	СО-И446М	2843119	13969	15150	1990	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26051	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
34	ТрНБ	Меркурий 230АМ-01	13668958	4200	4337	2012	2022(10 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26003 JG26004	Допущен	
35	ГаНН	Энергомера СЕ 101	011067200241621	0	0(старый счетчик текущ.показания 9761)	2024	2040	Счетчик	JG25928	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
36	ШаАЮ	СЭО-1.15.402	03004551	7326	7179	2007	2023(16 лет)	Счетчик	JG26001	Допущен	
37	СаМД	СО-И446М	0040582	8188	8324	1989	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26009	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика Требуется опломбировка вводного выключателя
38	КуЖА	СА4У-И672М	50369	н/д	4067	н/д	Не проводил ась(6 лет)	Счетчик	JG26058	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика Требуется опломбировка и поверка трансформаторов тока
39	МаАВ	СО-И446М	0625422	5415	5628	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26092	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
40	ПеЕЭ	СО-51ГМ	349069	4073	3967	2005	2021(16 лет)	Счетчик	JG26032	Допущен	

							лет)				
41	ЛиНТ	Энергоме ра СЕ 101	0110671720 97126	1950	2399	2022	2038(16 лет)	Счетчик	6867316	Допущен	
42											Отключен за долги.
43	НеЕА	СО- И449М1	0005304	4800	5174	1989	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26029	Не допущен	Требуется переподключен ие проводов на столбе или счетчике(переп утана схема подключения счетчика)
44	СТАВ	СО-555	371321	45678	47203	2002	2018(16 лет)	Счетчик	JG26059	Допущен	
45	КуАВ	Нева301	306047	2212	1766	2010	2026(16 лет)	Счетчик	JG26005	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя (2 шт)
46											Не бывают, не обследован
47	ЮКСВ	Энергоме ра СЕ 101	0077930680 33584	6430	6652	2013	2029(16 лет)	Счетчик	JG26033	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
48	ШуЕН	Энергоме ра ЦЭ6803В	0110743813 1530	2640	3961	2019	2035(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26006 JG26007 JG26008	Допущен	
49	ЧеАВ	Энергоме ра ЦЭ6803В	0110741951 23553	650	55	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26085	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
50	КоНГ	СО- И446М	0458358	9218	9531	1994	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26015	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика
51	СкМВ	СО-2	6906027	4190	4255	1960	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26079	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика
52	ЗеОА	Гранит-1	0733625	22103	22765	н/д	(16 лет)	Счетчик	JG25907	Допущен	

53	УсАА	СО-И446М	2183114	9054	9240	1989	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26093	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
54	АнСВ	Энергомера СЕ 101	011067189232024	0	0 новый счетчик (старый счетчик текущ.показания 9480)	2023	2039(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG25910 JG25909	Допущен	
55	СоВБ	СО-И446М	2619381	1056	926	1989	Не проводил ась(16 лет)	счетчик	Старая свинцовая пломба	Допущен до решения правления	Живут и работают на севере (контроль по фотографии) Требуется замена счетчика
56	РоСН	Меркурий 201.7	48460585	760	1137	2023	2039(16 лет)	Счетчик	JG26011	Допущен	
57	ФеТА	СА4-И678	053773	350	346	2002	2008(6 лет)	Счетчик	JG26047	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
57	ФеТА	Меркурий 201.7	50006101	2	2	2024	2040(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG25901 JG25902	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 15400, текущие показания 15408
58	ВоНФ	СО-505	887341	6092	7373	2008	2024(16 лет)	Счетчик	JG26061	Допущен	
60											не обследован
61	МиБА	СЭА11М	11143	10000	8970	2003	2019(16 лет)	Счетчик	JG25919	Допущен	
62	ТиИЮ	Меркурий 230	05578849	38451	24486(при оплате разницу показаний умножать на коэффициент	2011	2021(10 лет)	Счетчик	6867355	Допущен	

					трансформации Кт -60)						
63	КаМА	Энергомера СЕ 101	011067199582666	0		2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26088	Допущен	
64	ПоНГ	СОИ449	0225145	6629	8910	1984	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	JG26041	Допущен до решения правления	
65	Совместно с уч.62										
66	ТиСМ	Энергомера ЦЭ6803В	011075155419724	926	1427	2020	2036(16 лет)	Счетчик	JG25938	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
67	СеСА	Энергомера СЕ 101	007791069046027	4790	5233	2013	2029(16 лет)	Счетчик	JG26096	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
68	МиСН	Меркурий 201.5	14460482	2700	2256	2013	2029(16 лет)	Счетчик	JG26030	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
69	ГрТА	СО-ИБМЗ	1031554	н/д	1812	2006	2022(16 лет)	Счетчик	JG25930	Допущен	
69	ГрТА	Энергомера ЦЭ6803В	011074186130118	0	561	2023	2039(16 лет)	Счетчик	JG25915	Допущен	
70	ВаАВ	Меркурий 231АМ-01	49709176	1000	1000	2024	2034(10 лет)	Счетчик	JG26024	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
70	ВаАВ	Меркурий 201.7	49756588	1000	1000	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26075	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
71	АнНИ	АЕГ	4522585	31500	31360	1992	Не проводилась	Счетчик	JG26055	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
72											не обследован
73											Отключен
75	ВоАВ	Нева 101	60601190	1320	1796	2020	2036(16 лет)	Счетчик	JG26095	Допущен	

							лет)				
76	БаА.А.	Меркурий 201.5	12310362	60500	77105	2012	2028(16 лет)	Счетчик	JG25911	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
76	БаА.А.	Меркурий 201.5	00833732	42829	52101	2007	2023(16 лет)	Счетчик	JG25905	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
77	РеОВ	Нева 103	081803	6777	8028	2009	2025(16 лет)			Допущен	Требуется опломбировка счетчика (нет крышки)
78	КоЕЛ	Нева 103	59338347	0 Ст.счетчик текущ.показ ания 8702, оплаченные 9620	3003	2019	2035(16 лет)	Счетчик	JG26026	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
79	КоПА	Энергоме ра СЕ 101	0077891911 05489	0	0352 2023	2023	2039(16 лет)	Счетчик	JG26025	Допущен	Ст.счетчик текущ.показан ия 0434, оплаченные 9620
79	КоПА	Скат 101	302016	н/д	17431	2011	2037(16 лет)	Счетчик	JG25922	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
81	АвТВ	Энергоме ра СЕ 101	0110671821 37364	0	296	2022	2038(16 лет)	Счетчик	JG26021	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
81	АвТВ	Энергоме ра ЦЭ6803В	0110673183 490942	0	797	2023	2039(16 лет)	Счетчик	JG26012	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
82	ТаНП	Энергоме ра ЦЭ6803В	107117280	3842	4074	2016	2032(16 лет)	Счетчик	JG26027	Допущен	
83											не обследован
84	КоАГ	СИ446	508459	н/д	0634	1974	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26028	Не допущен	Требуется замена (самоход)

85	СиНС	СА4-514	003296	6800	7077	2002	2010(8 лет)	Счетчик	JG26023	Допущен	
86											
88	ЛоИТ	СО-И446М	5317033	33855	33432	1989	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26070	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
89	Совместно с уч.88										
90	Совместно с уч.88										
91											не обследован
92	СоВВ	СО-2	29920	1008	1417	1962	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26042	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
93	ГаБЮ	Нева 103	690150	3672	3956	2010	2026(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26065 JG26060	Допущен	
93	ГаБЮ	Нева 103	147601	814	915	2011	2027(16 лет)	Счетчик	JG26064	Допущен	
94	ШуАВ	СО-2	2937847	2850	3412	1958	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26039	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
95	ПоАА	Энергомера СЕ 101	011067202567573	0	0	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25914	Допущен	Разобраться с показаниями у бухгалтера 66770 текущие показания старого счетчика 8567
96											не обследован
98											не обследован
99	НеЕА	СО-2	0128323	6113	6298	1956	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26053	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика

100	ПоАА	Меркурий 201.5	49779315	0	0	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25934	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 7915, текущие показания 8132
101	ШуАА	Меркурий 201.7	50031597	2		2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26083	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 22003, текущие показания 22528
102	ВоБА	СО-2	854362	4319	4409	1960	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26044 JG26045	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика
103	КлРА	Меркурий 201.5	15907805	1705	1790	2013	2029(16 лет)	Счетчик	6867341	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
104	ЗоЕВ	СО-5	542777	3200	3092	1975	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26090	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика
105	БуАН	Меркурий 201.5	29807366	0	147	2017	2033(16 лет)	Счетчик и вводной автомат (бокс)	JG25921	Допущен	
106	РуНВ	Меркурий 201.5	37642489	1750	2278	2019	2035(16 лет)	Счетчик	JG25912	Допущен	
106	РуНВ	Меркурий 201.5	41333403	1100	1251	2020	2036(16 лет)	Счетчик	JG25913	Допущен	
107	ЗоВВ	СО-5	178810	1715	1730	1975	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26054	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика
108	БеСИ	Энергоме ра СЕ 101	110245837	2145	1718	2017	2033(16 лет)	Счетчик	JG25940	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
110	КаИП	Энергоме ра СЕ 101	102150724	240	600	2016	2032(16 лет)	Счетчик	6867329	Допущен	

112	КаЮА Столб (уточнить собственника)	Меркурий 201.5	49585060	0	1	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26049	Допущен	
113	МоВЕ	СОИ446М	1648623	3968	13337	1990	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867388	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
115	ЗаЕИ	Энергометра СЕ 101	0077912011 20250	0	0	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25918	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 9575, текущие показания 9395
117											не обследован
119	УсСГ	Меркурий 201.7	50062899	2		2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG26098	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 1704, текущие показания 1800
120	РаАВ	Энергометра СЕ 101	118408109	7560	7999	2017	2036(16 лет)	Счетчик	68677342	Допущен	
121											не обследован
123	ДиРЛ	СО-И6- 101	097080	15099	15269	1994	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	6867394	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
124	МаЕС	СО-И446	1225201	651	7327	1991	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26081	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
125	АФАБ	СО-2М2	9733762	9025	9088	1972	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867395	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
126	ГаТВ	СО-2	911027	4486	4530	1959	Не проводил	Счетчик Вводная	68673400 6867393	Допущен до	Требуется замена

							ась(16 лет)	коробка		решения правления	счетчика
127	ЕрВС	Меркурий 201.7	49984282	2	2	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25904	Допущен	
127А	ПаГВ	СО-И446	1597172	51160	50804	1972	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26037	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
128	ГаТВ	Меркурий 201.5	41338810	591	893	2020	2036(16 лет)	Счетчик	6867308	Допущен	
129	ГаСИ	СО-И446М	2331086	5676	6116	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867392	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
130	ПаАА	Энергометра СЕ 101	007789191081762	0	0	2023	2039	Счетчик	JG25927	Допущен	
131	ПеЕГ	СО-И446М	0332529	12534	12659	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867389	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
132	РуОВ	Энергометра СЕ 101	007795060012894	6694	6694	2012	2028(16 лет)	Счетчик	6867391	Допущен	
133	ИвЕН	СО-И446	3562735	862	460	1987	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26080	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
134	ПоАВ	Меркурий 201.5	36409035	3463	3832	2018	2034(16 лет)	Счетчик	6867396	Допущен	
135	ПиЛВ	СО-И446М	1181631	2200	2242	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867343	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
136	РаММ	СО-И6101	014723	11700	11956	1995	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	6867381	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
138	ЗяПВ	Меркурий 201.7	50185850	2	2	2024	2040(16 лет)	Счетчик Вводной	JG25931 JG25935	Допущен	Старый счетчик

								автомат			оплаченные показания 3591, текущие показания 3599
139	ЗяПВ	Меркурий 201.7	50095117	2	2	2024	2040(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG25932 JG25939	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 9822, текущие показания 0027
140	БрВГ	Меркурий 201.7	49100609	0	3	2023	2039(16 лет)	Счетчик	JG26018	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 2085, текущие показания 2215
141	ДаАМ	Энергометра СЕ 101	093389190	8000	8000	2015	2031(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867372 6867371	Допущен	
141/1	Совместно с уч.141										
142	ШиОА	Энергометра ЦЭ6803В	0110741531 37380	4726	4967	2020	2036(16 лет)	Счетчик	6867353	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
144	ПтСА	Меркурий 230 АМ-02	02617917	44323	44975	2008	2018(10 лет)	Счетчик рубильник	6867386 6867330	Допущен	
144	ПтСА (столб)	Соло 1S-B	0220953	н/д	2048	2007	2023(16 лет)	Счетчик	6867349	Допущен	
145	МаВВ	Энергометра СЕ 101	0077891953 16136	0	18	2024	2040(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26017 JG26016	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 5670, текущие показания 5986
146	БуИВ	Энергометра СЕ 101	0077910880 56967	5387	5750	2015	2031(16 лет)	Счетчик	6867370	Допущен	
147	ВоВВ	Энергометра СЕ 101	0077891521 26967	1120	1404	2020	2036(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867331 6867361	Допущен	
148	ТуСИ	Меркурий 201.5	49777886	0	0	2024	2040	Счетчик	JG25923	Допущен	Старый счетчик оплаченные

											показания 8235, текущие показания 8276
149	ХрТА	Энергомера СЕ 101	007791130265746	5752	5752	2018	2034(16 лет)	Счетчик	6867360	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
151	МиАН	Энергомера СЕ 101	007789149184586	5704	5704	2020	2036(16 лет)	Счетчик	6867358	Допущен	
152	ОнРО	СО-И446	0187230	3906	3412	1975	Не проводилась(8 лет)	Счетчик	JG25908	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
153	ЛяПН	Энергомера СЕ 101	118270681	3100	3187	2017	2033(16 лет)	Счетчик	6867357	Допущен	
154	ГолК	СО-И446М	15138	8310	8438	1992	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	6867356	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
155	БеНЮ	СО-И466	3510434	1006	0593	1987	Не проводилась(8 лет)	Счетчик	6867302	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
157											Отключен за долги.
158	ФайВ	СО-И449М1	0089117	15150	15329	1991	Не проводилась(16 лет)	Счетчик	JG26010	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
160	ФиВВ	Энергомера ЦЭ6803В	011074082002739	76795	69519	2014	2030(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867369 6867368	Допущен	
161	ХрТВ	Меркурий 201.5	39606094	2600	2642	2019	2035(16 лет)	Вводной автомат	JG26078	Допущен	Требуется опломбировка счетчика. (нет крышки)
162	ФиВМ	СА4-И672М	01934	7800	1052 (следующий круг)	н/д	Не проводилась(6 лет)	Счетчик	6867367	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика

										ия	
163	ТеВВ	Меркурий 201.1	0174744	600	3322	2004	2020(16 лет)	Счетчик	6867301	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
164	ХаОВ	Энергомера СЕ 101	0603570903759233	4025	4131	2007	2023(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867303 JG26099 JG26100	Допущен	
165											Отключен. дом разобран.
166	РыНВ	СО-И466М	350934	17224	17525	1989	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867362	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
167	ВаЛИ	СО-И466М	0323494	2188	2332	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26014	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
168	ОсБФ	Меркурий 201.5	29267254	6462	6751	2017	2033(16 лет)	Счетчик	JG26013	Допущен	Требуется опломбировка вводного выключателя
169	ВаВЮ	СО-И466М	0421010	34847	35769	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26097	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
169	ВаВЮ	СО-И466М	0301304	6716	6716	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26022	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
171											не обследован
172	ГуЮМ									Не допущен	Нет доступа к электросчетчику (находится за печкой в ограниченном пространстве). Требуется замена счетчика

173	БыСА	СО-И466	0442796	1300	1359	1991	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	6867385	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
174	ТелВ	СО-И466М	0335984	6700	6828	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867384	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
175	АнНП	Энергометра СЕ 101	011067197110366	0	0	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25903	Допущен	
176	ДжЕА	Меркурий 201.5	30380679	2443	2633	2017	2033(16 лет)	Счетчик	6867383	Допущен	
177	БоСВ	Энергометра СЕ 101	007791070063116	1094	1374	2013	2029(16 лет)	Счетчик	6867382	Допущен	
178	КрТА	Меркурий 201.2	03775810	4877	6358	2009	2025(16 лет)	Счетчик	6867321	Допущен	
179	БыТА	СО-И466М	0437520	14270	14646	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867390	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика Требуется опломбировка вводного автомата
180	ШиАВ	СО-2М2	621729	8110	8766	1971	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG25906	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
180	ШиАВ	СО-2М2	7462387	Н/Д	8259	1971	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG25926	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
181	КрТА	СО-И466	0429235	8258	8258	1991	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	6867322	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
182	ФрГА	Меркурий 201.7	49984218	0	121	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25917	Допущен	Старый счетчик оплаченные показания 2085,

											текущие показания 2215
184	ОсАБ	Скат 301	502711	0	334	2018	2034	Счетчик Бокс с вводным выключателем	JG25925 JG25924	Допущен	Требуется отключение старого ввода на столбе
186	ГуНИ	СО-И466М	028287818	6150	6430	1990	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867310	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика Требуется опломбировка Вводной розетки
187	ГуКН	СО-И466М	1277354	3807	3807	1991	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	6867309	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
188	ЛеВИ	Энергомера СЕ 101	117268498	1100	1354	2017	2033(16 лет)	Счетчик	6867307	Допущен	
188											Отключен второй счетчик
190	ФрПВ	Энергомера СЕ 101	0077911925 00706	0	36	2023	2039(16 лет)	Счетчик	6867371	Допущен	
191	ПеОМ	СЭТ4-1/2	019757	6655	7093	2012	2022(10 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867325 6867324	Допущен	
192	ГрОВ	Энергомера ЦЭ6803В	0711270501 718622	1463	1654	2007	2023(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867328 6867327	Допущен	
193	АнВЮ	СА4У-И672М	6231	0420	0590	н/д	Не проводил ась(6 лет)	Счетчик	6867326	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
194	СаАК	СО-И6101	066074	2636	2494	1993	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26067	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
195	ГиЕН	Скат 101	1000136174	5617	5757	н/д (новый)	(16 лет)	Счетчик	JG26052	Допущен	
195А	БаГП	Нева 103	00076828	24524	38733	2016	2032(16 лет)	Счетчик	6867344	Допущен	

196	ПоАС	СО-2М2	395733	8000	7868	1970	Не проводил ась(16 лет)	Счетчик	JG26034	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
197	ДуЕВ	СА4-И678	000885707	440	569	2007	2013(16 лет)	Счетчик	JG26084	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
198											Бывают редко, не обследован
199	СкОА	Меркурий 201.5	08818383	4493	3401	2011	2027(16 лет)	Счетчик	JG26091	Допущен	
199	СкОА	Энергомера ЦЭ6803В	0110751774 51046	438	2235	2022	2038(16 лет)	Счетчик	93348240	Допущен	
200	СЛА	СО-И6101	004491	12121	12806	1996	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26089	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
200	СЛА	Энергомера СЕ 101	0110671875 29112	0	286	2023	2039(16 лет)	Счетчик	6867345	Допущен	
201	МиОН	Меркурий 201.5	42948648	7210	10068	2020	2036(16 лет)	Счетчик	JG25933	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата и отключение старого ввода на столбе
202	БрСА	СО-И6101	096831	7920	8240	1994	Не проводил ась(8 лет)	Счетчик	JG26050	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
203								Счетчик			Не подключен
205	ПеАВ	СО-ЭЭ6706	50766	84852	84853	2001	2017(16 лет)	Счетчик	JG26038	Допущен	
205	ПеАВ	Энергомера СЕ 101	119127314	13499	13707	2017	2033(16 лет)	Вводной автомат	JG26040	Допущен	Требуется опломбировка счетчика. (нет крышки)
207	РаТВ	Энергомера	0110731553 50971	2189	1740	2020	2036(16 лет)	Счетчик	6867304	Допущен	Требуется опломбировка

		ЦЭ6803В									вводного автомата
209	КоГН	Меркурий 201.5	39269723		286	2019	2035(16 лет)	Счетчик	JG25929	Допущен	
209	КоГН	DTS2168	2407240006	0	99	2024	2040(16 лет)	Счетчик Вводной автомат		Допущен	Требуется опломбировка после ремонта щитка
210	КаИЛ	Меркурий 230АМ-2	13697782	3153 (требуется уточнение у бухгалтера)	9599	2012	2022(10 лет)	Счетчик	51262141 ОАО НЭС	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
211	РуВА	Скат 301	0620100118 02694	20453	21351	н/д	н/д(16 лет)	Счетчик	6867332	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
211	РуВА	СЭТ4-1М	603687	119203	119268	2005	2015(10 лет)	Счетчик	6867339	Допущен	
212											не обследован
213	ЩуАС	Энергомера ЦЭ6803В	0110741520 76332	5854	8332	2020	2036(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867373 6867374 6867375	Допущен	
214	ЗаНП	Меркурий 201.5	07706111	2488	2847	2011	2027(16 лет)	Счетчик	6867340	Допущен	
215	ШнПГ	Меркурий 201.5	26445994	8875	9589	2016	2032(16 лет)	Счетчик	JG26068	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
216	КиВИ	СО-51	727906	8755	9485	2007	2023(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	6867333 6867334	Допущен	
218	ЮкИВ	СО-И466М	0441579	11362	12709	1991	Не проводилась(16 лет)	Счетчик Вводной автомат	JG26057 JG26056	Допущен до решения правления	Требуется замена счетчика
219	СаВН	Меркурий 231	24511617	0	420	2015	2025 (10 лет)	Счетчик	6867377	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
220								Счетчик			Дом сгорел. Отключен
220А	СмСЯ	Энергомера	0110741731 03486	1784	2726	2022	2038(16 лет)	Счетчик	6867305	Допущен	

		ЦЭ6803В									
221	СеНА	Энергоме ра СЕ 101	0077911951 60713	0	0	2024	2040(16 лет)	Счетчик	JG25916	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата. 7760 показания оплаченные стаого счетчика (разобраться с бухгалтером) текущие показания 1754
221А	Совме стно с уч.221										
222	ИнаФ	СА4У- И672	54125	7521	7585	2001	2007 (6 лет)	Счетчик	6867379	Допущен	
223	СаНН	СА4-И678	388401	3570	3264	2003	2009 (6 лет)	Счетчик	6867376	Допущен	
224	СеЕГ	СА4У- И672	216690	7777	7992(при оплате разницу показаний умножать на коэффициен т трансформа ции)	1979	Не проводил ась (6 лет)	Счетчик Трансформато ры тока	6867335 6867336 6867337 6867338	Допущен до решения правлен ия	Требуется замена счетчика трансформатор ов тока
225	ЛиТП	Энергоме ра ЦЭ6803В	0110074199 319770	6836 (оплаченные по старому счетчику)	65 (текущие показания)	2024	2040(16 лет)	Счетчик	6867380	Допущен	Требуется опломбировка вводного автомата
226	Совме стно с уч.225										

На 07.10.2024г

Рекомендации:

1. На правлении СНТСН «Калугино» принято, что все счетчики электрической энергии до 2000 года выпуска под замену. Счетчики должны удовлетворять следующим требованиям : класс точности для населения не менее 2 (в ваших счетчиках на циферблате или табличке в кружочке), трансформаторы тока класс точности 0,5. Межповерочный интервал указан в восьмом столбце должен соответствовать паспортным данным (так как

- счетчики работают не круглый год, пошли на послабление два поверочных срока или срок службы 30 лет). Если собственник не хочет менять прибор учета, просьба сдать в поверку и предъявить свидетельство о поверке (поверитель должен разместить его в системе «Аршин» это легко проверяется).
2. Собственники у кого счетчики подключены через трансформаторы тока(трехфазное подключение), заменить на приборы прямого включения. Также этим собственникам уплатить за электроэнергию за прошедшие года , умножив разницу показаний на коэффициент трансформации и на действующий тариф (участки №№ 23, 32,38, 62, 224).
 3. По столбцам:
 1. № участка
 2. Собственник
 3. Тип счетчика
 4. № счетчика
 5. Показания оплаченные на 1.07.2024
 6. Показания на момент проверки
 7. Год выпуска счетчика
 8. Год следующей поверки и межповерочный интервал (в зависимости от типа счетчика и его технических характеристик)
 9. Место где установлена пломба
 10. № пломбы (самовольно не срывать, даже при замене счетчика сообщить председателю или Данилову Алексею, для последующей опломбировки)
 11. Состояние счетчика допущен или не допущен
 12. Мероприятия, которые необходимо провести собственникам для наведения порядка в системе учета электроэнергии.

Если Вами обнаружена неточность, сообщите Данилову Алексею для корректировки.

4. По опломбировке у кого нет крышек на счетчике изготовить из диэлектрика пластинку, закрывающую зажимы счетчика. У кого требуется опломбировка вводного автомата, продаются специальные заглушки (смотреть тип вашего автомата в щитке). Пломбируется на автомате все полюса (подходящие и отходящие). Заглушки продаются в ТЦ Колорлон, ЛеПРО, маркетплейсах.
5. По счетчикам : однофазные типы Энергомера СЕ 101, Меркурий 201.5, Меркурий 201.7, Меркурий 201.8 или аналогичные, которые входят в госреестр средств измерений; трехфазные Энергомера ЦЭ6803В, Меркурий (все типы прямого включения). Все можно приобрести в магазинах и маркетплейсах. Просьба за зимний период приобрести и заменить до 01.07.2025г.
6. Если у Вас есть замечания, предложения, рекомендации, что-то непонятно готов выслушать по Т 89137573127 Алексей.
7. По участкам, которые не обследованы (по причине отсутствия собственника или бывают очень редко) работа будет продолжена. Просьба связаться по указанному телефону. Участки №№ 3,21,28,29,31,46,60,72,83,91,96,98,117,121,171,198,212.
8. Также Вам могут дать консультацию ваши соседи, кто профессионально занимается электричеством. У нас в обществе есть эти люди их предостаточно (надо только спросить).
9. Самовольно снимать пломбы запрещено. Необходимо сообщать председателю общества.
10. **Просьба рассчитаться за потребленную электроэнергию и установку трансформатора в 2023г (целевой взнос (должники) 3000 р). Кто отапливается электричеством расчет производить ежемесячно.**

Составил: Данилов А.А.